



Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Leidschendam - Dokter Reijersstraat 12 - Tel. (070) 20 92 60 - Telex 32362 v m nl - Telegramadres VENM
Correspondentie uitsluitend: Postbus 439, 2260 AK Leidschendam

RAAD VAN STATE
INGEKOMEN

12. NOV 79 090

ZAAKNUMMER 050303/15/79

A&P

BEHANDELD: DD PA9.

AAN: de Voorzitter van de Afdeling
voor de Geschillen van Bestuur
van de Raad van State,
Binnenhof 1,
2513 AA 's-GRAVENHAGE

uw kenmerk
050303/79

uw brief
4-10-'79

ons kenmerk
Nr. 8149/3
DGMH/BM

onderwerp Hinderwetberoep van fa. v.d. Wurf & Zn.
te Enschede tegen de weigering uitbreiding
vuurwerkopslag.

datum 5 november 1979

Naar aanleiding van het verzoek om ambtsbericht, gesteld in uw in hoofde
vermelde brief, deel ik u het volgende mede.

De inrichting, een magazijn voor verkoop van speelgoed "in het groot" aan
winkelbedrijven, ligt op vrij ruime afstand achter een rij woningen, waarvan
enkele met diepe tuinen, in een gebied met bedrijven.
Verzoeker is reeds in het bezit van vergunningen voor een inpandige ruimte
voor opslag van vuurwerk alsmede voor een buiten, tegen de achtergevel aangebouwde,
kluis voor hetzelfde doel. (Vergunningen van oktober 1969 en november 1972,
stukken 1₁ en 1₂ van dit dossier alsmede de tekening van het thans voorliggen-
de verzoek).

Ook het vuurwerk wordt "in het groot" verkocht en er bestond behoefte aan
uitbreiding van de reeds door vergunningen gedekte opslagcapaciteit met
4.000 kg vuurwerk.

Daartoe diende men een verzoek in ter verkrijging van een hinderwetvergunning
voor twee kluizen, elk voor 2.000 kg van dit product in grootverpakking, te
bouwen tegen de achtergevel van het magazijn, naast de bestaande, aangebouwde
bewaarplaats.

Zowel schriftelijk als mondeling ex artikelen 10 en 11 van de Hinderwet hebben
enkele omwonenden bezwaren naar voren gebracht en mede met deze bezwaren
rekening houdende heeft het gemeentebestuur de gevraagde uitbreidingsvergunning
geweigerd.

Tegen dit besluit komt verzoeker in beroep en dienaangaande deel ik u het
volgende mee.

De uit te breiden vuurwerkopslag ligt op ruime afstand van bebouwing van derden.
Mede gezien deze gunstige ligging alsook gelet op de constructie van de kluizen,
had het gemeentebestuur de gevraagde uitbreidingsvergunning naar mijn mening
behoren te verlenen, omdat door voorwaarden voldoende aan gevaar, schade of
hinder is tegemoet te komen.



Bij beantwoording s.v.p. nummer en datum van deze brief vermelden.
Verzoeken één onderwerp per brief te behandelen.

In dit verband merk ik op, dat de voor dit soort inrichtingen aangewezen officier ex artikel 8 van de Hinderwet het gemeentebestuur in positieve zin heeft geadviseerd. Hij heeft bij zijn advies (stuk e van dit dossier) het gemeentebestuur enkele suggesties aan de hand gedaan ten aanzien van de constructie van de te bouwen kluizen.

De gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht heeft in een voorontwerp-vergunning (stuk j van dit dossier) onder meer deze geadviseerde constructie-eisen in voorwaarden vastgelegd.

Ik ben van mening, dat door de in dit voorontwerp opgenomen voorwaarden (die overigens mijns inziens op enkele punten enige aanpassing behoeven) in voldoende mate aan gevaar, schade of hinder door de vergrote opslag voor de omgeving wordt tegemoet gekomen.

Gezien het voorgaande bericht ik u van mening te zijn, dat het beroep gegrond moet worden verklaard, het bestreden besluit moet worden vernietigd en dat de gevraagde vergunning alsnog moet worden verleend onder de hiernavolgende voorwaarden:

1. Van elke kluis moet:

- a. de vloer, wanden, en afdekking zijn vervaardigd uit metselwerk, dik tenminste 10,5 cm of uit beton van tenminste 7 cm dikte;
- b. de afsluiting zijn gevormd door een zelfsluitende deur van hout, dik tenminste 4 cm en met een aanslag van tenminste 2,5 cm ook op de drempel, of door een andere deurconstructie met een brandwerendheid van tenminste 30 minuten bepaald overeenkomstig de norm NEN 3884 voor wanden.

De afsluiting van de kluis moet naar buiten opendraaien en zodanig zijn bevestigd, dat deze een drukontlasting mogelijk maakt in geval van een plotseling inwendig optredende overdruk.

2. De scheidingsmuur tussen de beide kluizen moet bestaan uit steensdik metselwerk.
3. Per kluis mag ten hoogste 2.000 kg vuurwerk aanwezig zijn in de originele ongeopende houten vervoersverpakking.
Onder vuurwerk wordt verstaan klein vuurwerk, waarvan de hoeveelheid ontplofbare stof, de samenstelling en de opschriften voldoen aan de in bijlage III van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (Lijst van vuurwerken) opgenomen voorschriften.
4. Een eventuele elektrische installatie binnen de kluizen moet voldoen aan de voorschriften welke gelden voor zone 2 (ruimten met beperkt gasontploffingsgevaar, zoals aangegeven in de normen NEN 1010 en NEN 3125) voor de gasgroep T3 (temperatuur tussen 135° en 200° C).
5. Voor een eventuele verwarming van de kluizen mogen slechts toestellen worden gebruikt waarbij water voor warmte-overdracht wordt toegepast. De maximum oppervlaktetemperatuur van de verwarmingsapparatuur mag niet boven 100° C komen. Bij eventuele plaatsing van deze apparatuur in een kluis moeten voorzieningen zijn getroffen opdat pakmiddelen met vuurwerk niet daartegen kunnen worden geplaatst. Dit geldt ook ten aanzien van een verlichtingsinstallatie.
De afstand tussen verwarming c.q. verlichting en vuurwerk dient tenminste 30 cm te bedragen.
6. Andere goederen alsmede lege verpakkingsmiddelen mogen niet in de bewaarplaatsen aanwezig zijn.
Gevallen vuurwerk moet onmiddellijk worden opgeraapt, gemorste ontplofbare stof moet terstond zorgvuldig worden opgeveegd en buiten de inrichting op een veilige plaats onschadelijk worden gemaakt.

7. De bewaarplaatsen mogen uitsluitend door de vergunninghouder of een door hem aangewezen persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, worden geopend en gesloten en wel slechts voor het inbrengen of uitnemen van het vuurwerk of de verpakkingsmiddelen, alsmede voor controle; overigens moeten de bewaarplaatsen met slot en sleutel zijn afgesloten en de sleutel uit het slot zijn genomen.
8. De toegang tot de bewaarplaatsen moeten steeds onbelemmerd bereikbaar zijn.
9. De kluizen moeten zijn voorzien van gevarenetiketten waardoor het ontplofingsgevaar wordt aangeduid.
10. Direct vanuit de kluizen mag geen detailverkoop plaatsvinden.
11. In een kluis en op het gedeelte van het open terrein gelegen voor een kluis, ter breedte van een kluis en met een diepte van ten minste 2 meter:
 - mag niet worden gerookt en geen open vuur of licht aanwezig zijn (dit dient door middel van een opschrift luidende: "ROKEN EN VUUR VERBODEN BINNEN 2 METER AFSTAND" in letters van tenminste 4 cm op de afsluiting van de kluis te zijn aangegeven);
 - mogen geen gemakkelijk ontvlambare stoffen en andere gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld brandbare vloeistoffen, spuitbussen, drukvaten enz.
12. a. In elke kluis moet een natblusser met een vulling van tenminste 10 liter en een poederblusser met een inhoud van tenminste 12 kg blusstof steeds goed bereikbaar en voor direct gebruik gereed nabij de toegangsdeur aanwezig zijn.
- b. Nabij de kluizen moet steeds goed bereikbaar en voor direct gebruik gereed aanwezig zijn een op de waterleiding aangesloten slang van rubber of een ander niet aan rotting onderhevig materiaal, welke een nominale binnendiameter van 20 mm en een lengte van tenminste 25 meter heeft en is voorzien van een afsluitbare straalpijp met een doorlaat van 6 mm.

De Directeur-Generaal voor de
Milieuhygiëne,
voor deze:
het Hoofd van de Afdeling
Beroepen Milieuhygiëne,

(Mr. D.J. Vleming)