

WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS,
KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU,
—
ENZ. ENZ. ENZ.

28 JUNI 1980

No. 75

Beschikkende op het beroep, ingesteld door de firma J.H. van der Wurp & Zoon te Enschede tegen het besluit van burgemeester en wethouders dier gemeente van 13 februari 1979, no. H 3868, waarbij aan J.H. van der Wurp te Enschede vergunning ingevolge de Hinderwet is geweigerd tot het uitbreiden van de inrichting voor de opslag van vuurwerk door het plaatsen van een tweetal bunkers elk met een opslag van 2.000 kg vuurwerk, in/op het perceel Emmastraat 239a, kadastraal bekend gemeente Enschede, sectie G, no. 3468;

De Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, gehoord, advies van 20 mei 1980, no. 5109/80;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 19 juni 1980, DGMH/BM, no. 8149/4;

Overwegende dat burgemeester en wethouders van Enschede bij hun evenvermeld besluit hebben overwogen, dat van de inrichting ernstig explosiegevaar voor de omgeving is te vrezen; dat naar hun mening aan dit gevaar redelijkerwijs niet voldoende door middel van het stellen van voorwaarden kan worden tegemoet gekomen;

dat de appellante in beroep aanvoert, dat ondanks het feit, dat een medewerker van het Ministerie van Defensie, Bureau Hinderwetzaken, en een medewerker van de Afdeling Hinderwet van de gemeente Enschede vooraf advies gaven omtrent het verzoek en van hun kant geen bezwaar bestond tegen de voorgenomen uitbreiding, burgemeester en wethouders van Enschede de gevraagde vergunning hebben geweigerd; dat weliswaar hun besluit met redenen omkleed was, doch dat deze redenen hem totaal ongegrond voorkomen; dat, gezien de ligging en de uitvoering van de twee bunkers, er voor de omgeving geen explosiegevaar te vrezen is; dat het explosiegevaar ook niet relevant is, aangezien de hoeveelheid

-opgeslagen-

opgeslagen vuurwerk bij een calamiteit niet in één keer detoneert, maar in brand geraakt en geleidelijk ontploft; dat volgens hem door het verbinden van voorwaarden aan de vergunning het gevaar voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau is terug te brengen; dat de vergunning derhalve ten onrechte is geweigerd; dat hij dan ook verzoekt het besluit van burgemeester en wethouders van Enschede van 13 februari 1979 te vernietigen;

Overwegende dat het onderwerpelijke verzoek verband houdt met een uitbreiding van de inrichting voor de opslag van vuurwerk, waarin op grond van eerder verleende vergunningen in het totaal reeds 2.000 kg mag worden opgeslagen, met twee kluizen, elk met een opslag-capaciteit van 2.000 kg vuurwerk;

dat deze twee kluizen zullen worden opgericht tegen de achtergevel van het magazijn, naast de bestaande aangebouwde opslagruimte;

dat de gevraagde uitbreiding op ruime afstand van bebouwing van derden is gelegen;

dat op grond van de ambtsberichten moet worden aangenomen, dat in verband met evengenoemde ligging van de in geding zijnde opslagruimte, alsmede de constructie daarvan, aan de bezwaren van gevaar, schade of hinder van ernstige aard, welke aan de gevraagde uitbreiding van de opslag met 4.000 kg vuurwerk verbonden zijn, door het stellen van voorwaarden redelijkerwijze voldoende kan worden tegemoet gekomen;

dat derhalve burgemeester en wethouders van Enschede in verband met het bepaalde in artikel 13, eerste lid, der Hinderwet de gevraagde uitbreidingsvergunning ten onrechte hebben geweigerd, zodat het bestreden besluit niet kan worden gehandhaafd;

Gezien de Hinderwet;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

met vernietiging van het besluit van burgemeester en wethouders van Enschede van 13 februari 1979, no. H 3868, alsnog aan J.H. van der Wurp te Enschede vergunning te verlenen tot het uitbreiden van de inrichting voor de opslag van vuurwerk door het plaatsen van een tweetal kluizen elk met een opslag van 2.000 kg vuurwerk, op het perceel, kadastraal bekend ge-

meente Enschede, sectie G, no. 3468, plaatselijk bekend Emmastraat 239a, zulks overeenkomstig de aan dit besluit gehechte beschrijving en plattegrondtekening en onder de volgende voorwaarden:

1. van elke kluis moet:
 - a. de vloer, wanden en afdekking zijn vervaardigd uit metselwerk, dik ten minste 10,5 cm, of uit beton van ten minste 7 cm dikte;
 - b. de afsluiting zijn gevormd door een zelfsluitende deur van hout, dik ten minste 4 cm, aan twee zijden bekleed met asbest vezelplaat, dik ten minste 8 mm, en met een aanslag van ten minste 2,5 cm ook op de drempel, of door een andere deurconstructie met een brandwerendheid van ten minste 30 minuten, bepaald overeenkomstig de norm NEN 3884 voor wanden;
de afsluiting van de kluis moet naar buiten opendraaien en zodanig zijn bevestigd, dat deze een drukontlasting mogelijk maakt in geval van een plotseling inwendig optredende overdruk;
2. de scheidingsmuur tussen de beide kluizen moet bestaan uit steensdik metselwerk;
3. per kluis mag ten hoogste 2.000 kg vuurwerk aanwezig zijn in de originele ongeopende houten vervoersverpakking; onder vuurwerk wordt verstaan klein vuurwerk, waarvan de hoeveelheid ontplofbare stof, de samenstelling en de opschriften voldoen aan de in bijlage III van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (lijst van vuurwerken) opgenomen opschriften;
4. een eventuele elektrische installatie binnen de kluizen moet voldoen aan de voorschriften, welke gelden voor zone 2 (ruimten met beperkt gasontploffingsgevaar, zoals aangegeven in de normen NEN 1010 en NEN 3125) voor de gasgroep T3 (temperatuur tussen 135° en 200° C);
5. voor een eventuele verwarming van de kluizen mogen slechts toestellen worden gebruikt, waarbij water voor warmte-overdracht wordt toegepast; de maximum oppervlaktetemperatuur van de verwarmingsapparatuur mag niet boven 100° C komen; bij

eventuele plaatsing van deze apparatuur in een kluis moeten voorzieningen zijn getroffen, opdat pakmiddelen met vuurwerk niet daartegen kunnen worden geplaatst; dit geldt ook ten aanzien van een verlichtingsinstallatie; de afstand tussen verwarming casu quo verlichting en vuurwerk dient ten minste 30 cm te bedragen;

6. andere goederen, alsmede lege verpakkingsmiddelen, mogen niet in de kluizen aanwezig zijn; gevallen vuurwerk moet onmiddellijk worden opgeraapt; gemorste ontplofbare stof moet terstond zorgvuldig worden opgeveegd en buiten de inrichting op een veilige plaats onschadelijk worden gemaakt;
7. de kluizen mogen uitsluitend door de vergunninghouder of een door hem aangewezen persoon, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, worden geopend en gesloten en wel slechts voor het inbrengen of uitnemen van het vuurwerk of de verpakkingsmiddelen, alsmede voor controle; overigens moeten de kluizen met slot en sleutel zijn afgesloten en de sleutel uit het slot zijn genomen;
8. de toegang tot de bewaarplaatsen moet steeds onbelemmerd bereikbaar zijn;
9. de kluizen moeten zijn voorzien van gevarenetiketten, waardoor het ontploffingsgevaar wordt aangeduid;
10. direct vanuit de kluizen mag geen detailverkoop plaatsvinden;
11. in een kluis en op het gedeelte van het open terrein gelegen voor een kluis, ter breedte van een kluis en met een diepte van ten minste 2 meter:
 - mag niet worden gerookt en geen open vuur of licht aanwezig zijn (dit dient door middel van een opschrift luidende "Roken en Vuur verboden binnen 2 meter afstand" in letters van ten minste 4 cm op de afsluiting van de kluis te zijn aangegeven);
 - mogen geen gemakkelijk ontvlambare stoffen en andere gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld brandbare vloeistoffen, spuitbussen, drukvaten enzovoort;
12. a. in elke kluis moet een natblusser met een vulling van ten minste 10 liter en een poederblusser met een inhoud van ten minste 12 kg blusstof steeds goed bereikbaar en voor

direct gebruik gereed nabij de toegangsdeur aanwezig zijn;

- b. nabij de kluizen moet steeds goed bereikbaar en voor direct gebruik gereed aanwezig zijn een op de waterleiding aangesloten slang van rubber of een ander niet aan rotting onderhevig materiaal, welke een nominale binnenmiddellijn van 20 mm en een lengte van ten minste 25 meter heeft en is voorzien van een afsluitbare straalpijp met een doorlaat van 6 mm;

13. binnen de kluizen mogen zich geen gasleidingen bevinden.

Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is belast met de uitvoering van dit besluit.

Typ.:MH/Coll.: S.W.

Lage Vuursche, 28 juni 1980
wg. Beatrix

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID
EN MILIEUHYGIËNE,

w.g. L. Ginjaar

Overeenkomstig het oorspronkelijke
DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET
MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID
EN MILIEUHYGIËNE

