

landmacht

Directie Materieel

1483-1	13
90B007134	
18 JUN 1998	

Behandeld door: ir. P.J.Forsman
PTT 070-3169484
MDTN 546-649484

origineel
re Directie Materieel

Koninklijke landmacht

Postadres

Sie MILAN/Bureau Adviseur milieuvergunningen
MPC 58 A
Postbus 90822
2509 LV Den Haag

PTT 070-3169484
GSM 0653 816196
MDTN 546-69484
Fax 070-3165091

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van Enschede
Postbus 106
7500 AC Enschede
t.a.v. N.J.ten Bosch
i.a.a. SE Fireworks
t.a.v. R.J.Bakker en W.Pater
Tollensstraat 50
7523 ZD Enschede

Datum 16 juni 1998

Nummer Milan 27.981/F

Onderwerp Vuurwerkopslag aan de Tollensstraat 50 te Enschede

Referte vergunning H 6886 d.d. 24 april 1997

Op grond van het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren milieuwetgeving, Staatscourant 40, d.d. 25 februari 1994, heeft de heer Forsman van mijn bureau op 10 juni 1998 bovengenoemde inrichting bezocht.

Tijdens dit controlebezoek zijn, voor zover het het werkgebied van het bureau betreft, de volgende afwijkingen van uw milieuvergunning geconstateerd.

1. In bunker 1 staat naast vuurwerk een ontvlambare stof klasse 3 zgn Regen-boogvloei stof: deze moet in gescheiden van het vuurwerk worden opgeslagen
2. In bunker 4 staan verschillende dozen met foutieve sticker (1.3.G UN nr 0335) dit moet zijn 1.4.G UN 0336: de gebruiker moet deze van de juiste stickers voorzien
3. In bunker 8 ontbreekt de kozijnaanslag
4. In bunker 12 staan naast verpakt vuurwerk 1.4.G
 - a. afvalvuurwerk,
 - b. ontvlambare stoffen als in bunker 1 en
 - c. een aantal losse mortierbommen, die daardoor in de klasse 1.1 ingedeeld moeten worden:

Stoffen onder a en b verwijderen of elders gescheiden van vuurwerk onderbrengen; mortierbommen inpakken in originele verpakking, dan 1.3.G

5. In het algemeen staat in sommige bunkers een combinatie van 1.3 en 1.4 waarmee de totale inhoud van de bunkers boven de toegestane hoeveelheid komt.

Daarnaast wordt in het algemeen het vuurwerk te hoog opgestapeld, nl (bijna) tegen de sprinklerinstallatie

6. In loads 6 aangetroffen een afvoergereede partij vuurwerk 300 à 400 kg; volgens de vergunning mag in deze geen vuurwerk staan: hiervoor zo mogelijk een aparte bunker inrichten en indien nodig een aanpassing van de vergunning starten

Bezoekadres

Van der Burchlaan 31

Den Haag


7. In totaal staan er 7 (zeven) containers, terwijl er op de tekening bij de vergunning 3 (drie) zijn weergegeven; van mijn kant is hiertegen geen bezwaar, e.e.a. moet wel vastgelegd worden.
8. In één van de containers staat teveel vuurwerk, ca 3.000 kg i.p.v. de toegestane 2.000 kg
9. Verpakkingsafval niet laten liggen in bunkers, ompakruimte en loods, maar opslaan in bijvoorbeeld een afvalcontainer of andere opslagplaats zonder vuurwerk e.d.
Afvalvuurwerk in een aparte bunker (zie ook punt 4) opslaan.

Naar mijn mening zijn bovengenoemde punten binnen een maand te realiseren of te corrigeren.

Eventuele herkontrole, waarbij ik bereid ben assistentie te verlenen, laat ik aan uw eigen inzicht over.

Voor vragen kunt u (bij voorkeur op dinsdag) contact opnemen met ir. P.J.Forsman, 070 3169484 of 3169481.

Het hoofd van het Bureau
Adviseur Milieuvergunningen/
toezichthoudend ambtenaar



W. Caelen
majoor